

министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного надзора)
г. Кувандык пр. Мира 41 тел. 2-60-11 ku-ogpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Зиянчурирский дет-
ский сад "Теремок" Кувандыкского городского округа Оренбургской области"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Заведующему МБДОУ "Зиянчурирский детский сад "Теремок" Семеновой Елене Геннадьевне
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску Варавина М.А.

ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску по пожарному надзору № 23

(наименование органа ГПН)

от « 14 » февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка

Государственный инспектор Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

надзору капитан в. службы Бускунов Руслан Усманович, МБДОУ "Зиянчурирский детский сад "Теремок" по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Зиянчурино, ул. Советская, 2.
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заведующий МБДОУ "Зиянчурирский детский сад "Теремок" Семенова Елена Геннадьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной	ст.1. ст.4. ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08г., п.61. ПП РФ №390 от 25.04.2012г., п.5.3 СП 3.13.130.2009 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:	01.08.2019	

защиты (в младшей группе отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД»).	над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.	
2. Не обеспечено выполнение ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	ст.1. ст.4. ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08г., п.63 ПП РФ №390 от 25.04.2012г. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	01.08.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по пожарному надзору
Бускунов Р.У.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» август 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Заведующий МБДОУ "Зиянчуринский детский сад "Теремок" Семенова Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

- Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по «Телефону доверия»: 8(3532)30-89-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575865

Владелец Семёнова Елена Геннадьевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022